

「フューチャ・バグ・フューチャ・カミ、20の回答者」

御依頼への回答

平成24年8月31日

原子力安全・保安院 原子力防災課

平成24年8月24日及び28日にお電話にて川内議員から御依頼のありました東京電力福島第一原子力発電所1号機のアラームタイパーの補助記憶装置の有無に係る調査状況につきまして、回答申し上げます。

【回答】

東京電力㈱及び東芝㈱に改めて確認したところ、プロセス計算機システムにおける補助記憶装置は2000年以降にシステムとして標準装備されたものですが、1号機における2001年の設備更新の際には、プロセス計算機システム全体ではなくプリンタのみ更新しています。このため、1号機アラームタイパーには補助記憶装置は備えておらず、したがって電子的な記録も記録は残されていないとのことでした。

以上